



Министерство здравоохранения Российской Федерации  
**Федеральное медико-биологическое агентство**  
**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 174 ФМБА РОССИИ**

142280, Московская область, г. Протвино, ул. Мира, д. 1 тел/факс 8(4967) 74-08-83  
E-mail: [cgsen174@mail.ru](mailto:cgsen174@mail.ru) ОКПО 78133021, ОГРН 1055008526033, ИНН/КПП 5037003127/503701001

Межрегиональное  
управление № 174  
ФМБА России

(место составления акта)

« 20 » мая 20 15 г.

(дата составления акта)

10ч.00мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора),**  
**органом муниципального контроля юридического лица,**  
**индивидуального предпринимателя**  
**36-П**

По адресу/адресам: г. Протвино, ул. Школьная д.12.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения руководителя Межрегионального управления 174 ФМБА России Вылегжанина Сергея Анатольевича № 37-П от 24 марта 2015г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая проверка в отношении:

(плановая/внеплановая,  
документарная/выездная)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей» (далее МБОУ «Лицей»),

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

22.04. 2015 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

15.05. 2015г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  
обособленных структурных подразделений юридического лица или  
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня, 5 часов.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрегиональным Управлением №174 ФМБА России.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
17.04.2015г. в 14ч.00. мин.

(заполняется при проведении выездной проверки)

✓ Директор  
МБОУ «Лицей»

Кашеева Татьяна Матвеевна

  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт Межрегионального управления №174 Назарова Ольга Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

✓ При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Лицей»

Кашеева Татьяна Матвеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 1. Полы в рекреациях 2-го и 3-го этажей с дефектами и механическими повреждениями, что является нарушением п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено**



выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлено**

---

нарушений не выявлено

---

В ходе проверки установлено: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей» расположено по адресу: Московская область, г. Протвино, ул. Школьная д.12. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №68910 от 21 марта 2012г. (ксерокопия прилагается). Действующие нормативные документы в МБОУ «Лицей» имеются.

Все помещения лицея используются по назначению.

Здание МБОУ «Лицей» размещается в зоне жилой застройки. Территория ограждена забором и озеленена, выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная, хозяйственная и зона отдыха. Спортивно-игровые площадки имеют твердое покрытие. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. На расстоянии 25м. от входа на пищеблок и окон учебных классов на оборудованной площадке установлен мусоросборник. Мусоросборник оборудован плотно закрывающейся крышкой. Вывоз ТБО проводится по договору №2 от 31.12.2014г. с ООО АГЕ. Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников имеют твердое покрытие. На территории имеется наружное искусственное освещение.

Здание лицея построено по типовому проекту, размещено в 3-х этажном кирпичном здании, введено в эксплуатацию в 1963г и рассчитано на 1100 учащихся. Количество рабочих мест для обучающихся МБОУ «Лицей» не превышает вместимости общеобразовательного учреждения, предусмотренной проектом, по которому построено здание, в настоящее время в школе занимаются 401 учащийся:

Общая площадь здания Лицея 5314,9 кв.м., в том числе:

- учебные кабинеты-1772,3 кв.м.;
- лаборатории-184 кв.м.;
- вспомогательные помещения (коридоры, рекреации, холлы и т.д.)-2207,8 кв.м.

Начальная школа размещена в отдельном 2-х этажном корпусе, имеет отдельный вход. Обучающиеся начальной школы обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях. Для обучающихся 1-х классов, посещающих группы продленного дня дневной сон не организован. Старший и младшие корпуса соединены отопляемым переходом.

На первом этаже старшего корпуса размещаются раздевальные для верхней одежды, бухгалтерия, учебные классы, мастерские, столовая. Спортивный и актовый залы размещены в пристройках на первом этаже. Площадь спортивного зала 333,9 кв.м, высота 7,8 кв.м. Площадь актового зала 289 кв.м. На втором этаже размещены учебные классы, библиотека (75,8 кв.м.), кабинет директора, кабинет методиста, учительская. На третьем этаже размещаются учебные классы, медицинский блок. Кабинеты химии, физики, биологии оборудованы лаборантскими. Площадь и оборудование кабинета информатики – 70 кв.м., площадь на одного ребенка 5,5-4,5 кв.м. (занятия по 12-13 детей). В кабинете установлены 15 компьютеров марок «Provien», «Beho», «LG», «Vien Sonic», что соответствует п. 3.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Все компьютеры находятся в рабочем состоянии. Проведены измерения параметров неионизирующих электромагнитных излучений (протокол лабораторных испытаний № 1178 от 23. 04. 2015г.), параметры электромагнитного поля на рабочих местах пользователей ПЭВМ в кабинете



информатике соответствуют СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Для детей, нуждающихся, в психолого-педагогической помощи имеются, кабинеты психолога и социального педагога. На каждом этаже размещены туалеты для мальчиков и девочек. Для персонала выделен отдельный санитарный узел. Количество санитарных узлов и санитарных приборов соответствует проектному решению ранее построенного здания. Для персонала выделен отдельный санузел. В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги. Санитарно-техническое оборудование исправное, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Выделены места для хранения уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь для столовой и медицинского блока хранится отдельно.

Кабинеты начальной школы, лаборантские, кабинеты химии, физики, биологии, рисования, мастерские, кабинет технологии, медицинский кабинет оборудованы умывальниками, что соответствует п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2434-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом за столом в соответствии с его ростом. Размеры учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся, соответствуют цветовой маркировке приведенной в таблице 1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Учебные помещения оборудованы в соответствии СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». В кабинете химии имеются лабораторные столы оснащенные микролабораторией. На химические реактивы, оборудование имеются технические паспорта. Правила хранения реактивов и кислот соблюдаются. При исследовании воздуха в рабочей зоне (протокол лабораторных испытаний № 1178 от 23. 04. 2015г.), содержание исследуемых вредных химических веществ в воздухе лаборантской комнаты кабинета химии не превышает допустимых концентраций соответствии с ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации вредных веществ». Оборудование кабинета информатики соответствует п.5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Для трудового обучения имеются слесарная мастерская и кабинеты технологии. Для уроков технологии задействовано два учебных кабинета, которые оборудованы в соответствии с п. 5.13 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Цвет досок темно-зеленый. В семи классах начальной школы и 7 кабинетах старшей школы имеются интерактивные доски. Маркерные доски белого цвета, для написания на них используют маркеры темного цвета, что соответствует п.5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Мастерские, кабинеты технологии, химии, физики, биологии оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи.

Здание лицея оборудовано системами централизованного отопления и вентиляции. Температура, относительная влажность воздуха соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», протокол №1174 от 22.04. 2015г. Проветривание кабинетов проводится через форточки на переменах, в коридорах во



время уроков. Все учебные помещения имеют естественное и искусственное освещение. Уровень искусственной освещенности соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», протокол лабораторных испытаний №1176 от 23.04.2015г. Чистка осветительной арматуры светильников проводится, не реже 2 раз в год. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в специальном выделенном помещении и направляют на утилизацию в соответствии с действующими нормативными документами.

Здание лицея оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией. Проба холодной воды по исследуемым показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», протокол лабораторных испытаний №1237 от 24.04. 2015г. Пробы горячей воды по исследуемым показателям соответствует СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», протокол №1239 от 24.04. 2015г.

МБОУ «Лицей» работает по шестидневной рабочей недели, кроме учащихся 1-х классов. В 1-е классы принимают детей 7-го года жизни. Наполняемость классов не более 25 детей. Обучение проводится по триместрам. Три триместра по 2 модуля, каникулы через пять недель, после каждого модуля. Кабинетная система обучения для учащихся 5-11 классов. Занятия проводятся в первую смену с 08ч.30мин. до 15ч.05мин. Продолжительность уроков в начальной школе 35 мин., в средней и старшей по 45 мин., что соответствует требованиям п.п. 10.9, 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Продолжительность минимальных перемен для 1-х классов начальной школы 20 мин., для средне и старшей школы-10 мин.. В первых классах динамическая пауза в середине учебного дня - 40 мин. В младшей, средней и старшей школе 2 перемены по 20 мин. каждая, что соответствует п.п. 10.10.,10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, максимальная допустимая нагрузка в течение дня составляет: в 1-х классах в первом полугодии 15 часов, во втором полугодии-21 час, во 2-х-4-х классах по 26 часов, в 5-х-32 часа, 6-х-33 часа, 7-х-35 часов, 8-х-9-х-36 часов и 10-х - 11-х по 37 часов, что соответствует требованиям п.10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Сдвоенные уроки: технология, математика, физика. В начальной школе уроки русского языка, математики, иностранного языка, информатики, окружающего мира чередуются с уроками музыки, труда, физкультуры, изо. В старших и средних классах уроки естественно-математического профиля чередуются с гуманитарными. Учебная нагрузка в течение недели распределяется следующим образом (в баллах):  
4 «А»- 22, 35, 27, 23, 23, 21;  
5 «Б» -21,39, 41, 31, 33, 38  
11- 51, 43, 60, 44, 40.

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (приложение 3 настоящих санитарных правил). Максимальная нагрузка приходится на вторник, среду и четверг, наименьшая на- понедельник и конец недели, что соответствует требованиям п.10.7 и приложению №3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».



В классном журнале оформлен лист здоровья, в который для каждого обучающегося вносятся сведения об антропометрических данных, группе здоровья, группе занятий физической культурой.

Медицинское обслуживание организовано детской поликлиникой МБЛПУ «Протвинская городская больница» фельдшером ежедневно и врачом-педиатром по графику.

Медицинскими работниками проводятся:

- ежегодные медицинские осмотры детей с внесением антропометрических данных и состояния здоровья в ф.№112. В зависимости от данного заболевания дети, находящиеся на диспансерном учете, наблюдаются мед. работниками в детском учреждении;
- учет и регистрация инфекционных заболеваний;
- наблюдения за контактными детьми;
- осуществляют контроль за прохождением периодических медицинских осмотров сотрудникам детских учреждений;
- санитарно-просветительная работа;
- профилактические прививки.

На день проверки инфекционных заболеваний не зарегистрировано. Медицинский инструментальный и мягкий инвентарь одноразовый. С целью выявления педикулеза осмотры детей проводятся 4 раза в год после каждой каникулы и ежемесячно выборочно (четыре-пять классов).

Пищеблок МБОУ «Лицей» располагается на первом этаже. Имеется необходимый набор помещений: столовая на 180 посадочных мест, варочный цех, моечные кухонной и столовой посуды. Пищеблок оснащен необходимым технологическим оборудованием, инвентарем, посудой, моющими и дезинфицирующими средствами в достаточном количестве. Цеха пищеблока подключены к городским системам отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации. Вентиляция естественная и приточно-вытяжная. Технологическое оборудование находится в исправном состоянии, холодильное оборудование имеется по видам продукции. В варочном цехе установлена электроплита, мармит для раздачи готовой продукции, электрокотел, пароконвектомат (для приготовления паровых изделий).

Питание обучающихся МБОУ «Лицей» обеспечивает по контракту №4/15 ООО «ОРС». При обеденном зале столовой установлены рукомойники, мыло и бумажные полотенца имеются в достаточном количестве. Обеденный зал оборудован мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Отпуск горячего питания учащимся организован на перемене продолжительностью 20мин. Питьевой режим организован на пищеблоке кипяченой водой, протокол лабораторных испытаний №1235 от 24.04.2015г.

Территория МБОУ «Лицей» содержится в чистоте. Уборку территории проводят ежедневно до прихода обучающихся на занятия. Зимой - площадки и пешеходные дорожки отчищать от снега и льда. Ежегодно проводят декоративную обрезку кустарника, вырубку сухих и веток. Дезинсекция и дератизация проводится ФГУЗ ЦГиЭ №174 по договору № 34 от 30.12.2014г.

Количество работающих в школе 45 человек. Представлено 45 личных медицинских книжки установленного образца. Прохождение медицинских осмотров проводится по графику.

Текущие замечания устранены в ходе проверки. Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **внесена.**

---

(заполняется при проведении выездной проверки):



*Назарова*

(подпись проверяющего)(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля  
(надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при  
проведении выездной проверки):

*2*

(подпись проверяющего)(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- предписание №37-П от 30 мая 2015г.;
- результаты лабораторных испытаний

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист эксперт  
Межрегионального управления  
№ 174 ФМБА России  
Назарова О.Н.

*Назарова*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями

получила: директор МБОУ «Лицей»  
Кащеева Татьяна Матвеевна

*Т.М. Кащеева*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического  
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«*21*» *05* 20*15* г.

*Т.М. Кащеева*  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного  
должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
Федеральное медико-биологическое агентство России  
**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 174**

142280. Московская обл. г. Протвино ул. Мира д.1, тел/факс 8(4967)-74-08-83 8(27)  
e-mail: [cgscen174@mail.ru](mailto:cgscen174@mail.ru). ОКПО 78133021, ОГРН 1055008526033, ИНН/КПП 5037003127/503701001

**Предписание**  
**должностного лица, уполномоченного осуществлять**  
**государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

При рассмотрении представленных документов: Акт  
по результатам мероприятий по надзору от 20.05.2015г.  
N36-П МБОУ «Лицей»

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия,  
создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных  
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения  
и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных  
заболеваний (отравлений) людей

**Предлагаю:**

Обеспечить выполнение требований п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-  
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в  
общеобразовательных учреждениях»:

- полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических  
повреждений.

**Срок: 01.09.2016г.**

Ответственность за выполнение мероприятий  
возлагается на директора МБОУ «Лицей»

Кашееву Татьяну Матвеевну \_\_\_\_\_

Ведущий специалист- эксперт  
Межрегионального управления №174

ФМБА России

Назарова Ольга Николаевна \_\_\_\_\_